

西安市生态环境局阎良分局文件

市环阎发〔2024〕74号

西安市生态环境局阎良分局 同意设置阎良区城东污水处理厂入河排污口的决定书

西安市阎良区城东污水处理有限责任公司：


你单位于2024年12月10日向我部门提出了阎良区城东污水处理厂入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十四条、《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意阎良区城东污水处理厂入河排污口设置决定如下：

入河排污口类型	☐ 工矿企业入河排污口 ☐ 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 ☒ 城镇污水处理厂入河排污口 ☐ 其他参照上述管理的入河排污口				
入河排污口名称	西安市阎良区城东污水处理厂排污口				
入河排污口编码	DC6101140006SH00				
设置（申请）类型	☐ 新设 ☐ 改设 ☐ 扩大 ☒ 其他				
责任主体基本情况					
责任主体1名称：西安市阎良区城东污水处理有限责任公司					
详细地址	陕西省西安市阎良区新兴街道办新牛村南林组				
统一社会信用代码	91610114333787171U				
法定代表人及联系电话	姓名：沈荣 联系电话：1511111171				
行业类别	D4620 污水处理及其再生利用				
排污许可证或排污登记编号	91610114333787171U001W				
入河排污口 设置地点	所在行政区域：陕西省西安市阎良区新兴街道办新牛村南林组				
	排入水体名称：石川河				
	所在流域：黄河流域				
	经度（精确到小数点后六位）：109.266392 纬度（精确到小数点后六位）：34.684626				
污水排放方式	☒ 连续 ☐ 间歇	入河 方式	☐ 明渠 ☒ 管道 ☐ 泵站 ☐ 涵闸 ☐ 箱涵 ☐ 其他：_____		
是否共用	☐ 是 ☒ 否				
入河排污口截面信息		☒ 圆形截面：d=1.2m，S=1.13m ²			
		☐ 方形截面：L×B= m× m，S= m ²			
		☐ 其他形状截面：S= m ²			
建成时间（或拟启用时间）	2012年6月				
入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量					
污染物种类	全年		特殊时段（ 月至 月）		排放浓度 (mg/L)
	污水排放量 (万 t/a)	污染物 排放量 (t/a)	污水日排放 量 (万 t/d)	污染物日排 放量 (t/d)	
合计	730	/	/	/	/

责任主体 1: (名称) 西安市阎良区城东污水处理有限责任公司					
COD	/	219	/	/	30
NH ₃ -N	/	10.95	/	/	1.5
TN	/	87.6	/	/	12
TP	/	2.19	/	/	0.3
(其他重点污染物)	/	/	/	/	/
信息公开要求。 根据《入河排污口监督管理办法》《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》要求, 该入河排污口的_名称、编码、类型、排放标准、排放浓度、排入水体名称、责任主体、监管单位等信息应以□标识牌/□二维码/□显示屏□_等方式在入河排污口处信息公开。					
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施。 该入河排污口对应的责任主体西安市阎良区城东污水处理有限责任公司应当按照排污单位有关要求, 做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施。					
水生态环境保护措施。 为减免该入河排污口设置带来的不利影响, 入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。					
放射性物质管控措施(仅排放放射性物质的入河排污口填报)。 不涉及。					
其他需要注意的事项。 (一) 在满足污水处理厂日常出水排放要求基础上, 应符合相关部门对供水、堤防安全、防洪排涝和河势稳定等问题的保护措施要求; (二) 加强入河排污口水量水质监测, 严格达标排放和排污总量控制, 禁止将超标污水排入水体, 不得影响水域水质。					

西安市生态环境局阎良分局
2024年12月27日

试用水印



西安市生态环境局阎良分局

2024 年 12 月 23 日印发