

阎发改审发〔2025〕7号

西安市阎良区发展和改革委员会 关于新兴街道农村生活污水治理 项目建议书的批复

西安市阎良区新兴街道办事处：

你单位《关于新兴街道农村生活污水治理项目建议书的申请》（新兴街字〔2025〕6号）收悉。经研究，同意建设新兴街道农村生活污水治理项目，现将项目建议书批复如下：

一、项目建设地点：新兴街道万南村万北组。

二、项目建设内容与规模：本次污水管网沿村内道路敷设，收集村内污水后排至村东南林路污水管道。主管长 1200m，管径

DN300-DN400mm，选用 HDPE 双壁波纹管（SN8）；预留支管长 1350m，管径 DN150mm，选用 PVC-U 管；检查井采用Φ700mm、Φ1000mm 圆形砖砌排水检查井（盖板式）共 105 座；出户井选用Φ315mm 塑料检查井共 96 座。

三、建设周期：项目建设周期 3 个月。

四、总投资及资金来源：匡算总投资约 255.56 万元，资金来源为争取上级资金及 2024 年新型城镇化建设专项资金。

请据此抓紧做好各项前期工作，编制可行性研究报告按程序报我委审批。

西安市阎良区发展和改革委员会

2025 年 3 月 28 日

项目代码：2503-610114-04-01-436250

抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，
生态环境分局，自然资源和规划分局。

西安市阎良区发展和改革委员会

2025 年 3 月 28 日印发

新兴街字〔2025〕6号

西安市阎良区新兴街道办事处 关于新兴街道农村生活污水治理项目建议书 的申请

阎良区发展和改革委员会：

新兴街道按照全域农村污水治理管网建设计划，今年拟实施万南村万北组污水治理项目，该项目实施方案已经13届区政府第56次常务会议通过。现将新兴街道农村生活污水治理项目上报，请贵委予以审批！

一、项目名称：新兴街道农村生活污水治理项目

二、项目地址：新兴街道万南村万北组

三、项目建设单位：西安市阎良区新兴街道办事处

四、项目建设法人：张亦蓁

五、建设内容及规模：本次污水管网沿村内道路敷设，收集村内污水后排至村东南林路污水管道。管径DN300-DN400mm，总管长1200m，预留支管管径DN150mm，管长1350m。污水主管道均HDPE双壁波纹管（SN8），用户预留支管选用PVC-U

管。检查井采用Φ700 、Φ1000 圆形砖砌排水检查井（盖板式）共 105 座；出户井选用Φ315mm 塑料检查井共 96 座。

六、总投资及资金来源

项目计划总投资 255.56 万，资金来源主要为争取市级奖补资金及街道 2024 年新型城镇化建设专项资金。

七、建设周期

2025 年 4 月--2025 年 6 月

八、项目经济效益分析

该项目完成后，新兴将实现全域污水管网建设，有效提升新兴整体环境，同时也对街道的营商环境及人文环境有很大的改观，届时新兴街道将具备宜居、宜业、宜游、宜商的发展潜力。

西安市阎良区新兴街道办事处

2025 年 3 月 25 日

西安市阎良区新兴街道办事处 新兴街道农村生活污水治理项目建议书

一、项目名称：新兴街道农村生活污水治理项目

二、项目地址：新兴街道万南村万北组

三、项目建设单位及法定代表人：

西安市阎良区新兴街道办事处 张亦蕤

四、项目建设性质：新建

五、项目实施依据：阎良区 13 届人民政府第 56 次常务会议纪要

六、项目基本情况：本次污水管网沿村内道路敷设，收集村内污水后排至村东南林路污水管道。管径 DN300-DN400mm，总管长 1200m，预留支管管径 DN150mm，管长 1350m。污水主管道均 HDPE 双壁波纹管（SN8），用户预留支管选用 PVC-U 管。检查井采用 $\Phi 700$ 、 $\Phi 1000$ 圆形砖砌排水检查井（盖板式）共 105 座；出户井选用 $\Phi 315$ mm 塑料检查井共 96 座。项目建设周期 3 个月。

七、项目总投资及资金来源：

项目计划总投资 255.56 万，资金来源主要为争取市级奖补资金及街道 2024 年新型城镇化建设专项资金。

八、项目实施建议：

该项目完成后，新兴将实现全域污水管网建设，有效提升新兴整体环境，同时也对街道的营商环境及人文环境有很大的改

观，届时新兴街道将具备宜居、宜业、宜游、宜商的发展潜力。

西安市阎良区新兴街道办事处

2025 年 3 月 25 日