



222713340059
有效期至2028年6月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告


报告编号: WBJCBG20250217-034

样品名称: 出厂水

采样地点: 西安市阎良区水北水厂

委托单位: 西安市阎良区润泽水务有限公司

二〇二五年二月二十日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	出厂水		
委托单位	西安市阎良区润泽水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区水北水厂		
检测类别	委托检测（送样）		
样品编号	WBJC20250217-034		
样品量	灭菌袋0.25 L×2、P棕1 L、G棕0.5 L	采样时间	2025.02.17
		交 样 人	张艳娥
检验目的	常规监测	封样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.19
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯（共9项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（送样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（送样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025年2月20日		
备注	1.以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担客户信息的准确度、适当性及完整性的责任。 2.本实验室未承担采样，检测结果仅对收到的样品有效。 3.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳		审核: 张红红	批准: 张红红

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 出厂水 (水北水厂)

样品编号: WBJC20250217-034

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	台式浊度计 WBJCYQ021	0.5	<0.5	1	符合
2	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 WBJCYQ007	0.01	0.23	0.1~0.8	符合
3	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	台式 pH 计 WBJCYQ066	—	7.53	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	0.51	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

以下空白





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-035

样品名称: 末梢水

采样地点: 西安市阎良区凤凰街道办阎良老街

委托单位: 西安市阎良区润泽水务有限公司

二〇二五年五月二十日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	末梢水		
委托单位	西安市阎良区润泽水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区凤凰街道办阎良老街		
检测类别	委托检测（送样）		
样品编号	WBJC20250217-035		
样品量	灭菌袋0.25 L×2、P棕1 L、G棕0.5 L	采样时间	2025.02.17
		交 样 人	张艳娥
检验目的	常规监测	封样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.19
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯（共9项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（送样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（送样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  检验检测报告 专用章 检验检测报告专用章 签发日期：2025年2月20日		
备注	1.以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担客户信息的准确度、适当性及完整性的责任。 2.本实验室未承担采样，检测结果仅对收到的样品有效。 3.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳		审核：张恒巨	批准：张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 末梢水 (阎良老街)

样品编号: WBJC20250217-035

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	台式浊度计 WBJCYQ021	0.5	<0.5	1	符合
2	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 WBJCYQ007	0.01	0.05	0.02~0.8	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	台式 pH 计 WBJCYQ066	—	7.54	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	0.50	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	1	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

————— 以 下 空 白 —————



222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-040

样品名称: 末梢水

采样地点: 西安市阎良区北屯街道办禄寨村

委托单位: 西安市阎良区润泽水务有限公司

二〇二五年二月二十日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	末梢水		
委托单位	西安市阎良区润泽水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区北屯街道办禄寨村		
检测类别	委托检测（送样）		
样品编号	WBJC20250217-040		
样品量	灭菌袋0.25 L×2、P棕1 L、G棕0.5 L	采样时间	2025.02.17
		交 样 人	张艳娥
检验目的	常规监测	封样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.19
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯（共9项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（送样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（送样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 西安渭北水质检测有限公司 检验检测报告 检验检测报告专用章 签发日期:2025年2月20日		
备注	1.以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担客户信息的准确度、适当性及完整性的责任。 2.本实验室未承担采样，检测结果仅对收到的样品有效。 3.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳	审核：张恒	批准：	张红红

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 末梢水 (北屯禄寨)


样品编号: WBJC20250217-040

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	台式浊度计 WBJCYQ021	0.5	<0.5	1	符合
2	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 WBJCYQ007	0.01	0.05	0.02~0.8	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	台式 pH 计 WBJCYQ066	—	7.66	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	0.40	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	16	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

WBJC
20250217

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-039

样品名称: 末梢水

采样地点: 西安市阎良区武屯街道办御宝村

委托单位: 西安市阎良区润泽水务有限公司

二〇二五年二月二十日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	末梢水		
委托单位	西安市阎良区润泽水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区武屯街道办御宝村		
检测类别	委托检测（送样）		
样品编号	WBJC20250217-039		
样品量	灭菌袋0.25 L×2、P棕1 L、G棕0.5 L	采样时间	2025.02.17
		交 样 人	张艳娥
检验目的	常规监测	封样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.19
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯（共9项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（送样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（送样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  检验检测报告专用章 签发日期: 2025年2月20日		
备注	1.以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担客户信息的准确度、适当性及完整性的责任。 2.本实验室未承担采样，检测结果仅对收到的样品有效。 3.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳		审核: 张恒	批准: 张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 末梢水(武屯御宝)

样品编号: WBJC20250217-039

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	台式浊度计 WBJCYQ021	0.5	0.840	1	符合
2	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 WBJCYQ007	0.01	0.04	0.02~0.8	符合
3	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	台式 pH 计 WBJCYQ066	—	7.56	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	0.43	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	3	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

— 以 下 空 白 —





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-038

样品名称: 末梢水

采样地点: 西安市阎良区关山街道办叉里村

委托单位: 西安市阎良区润泽水务有限公司

二〇二五年二月二十日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	末梢水		
委托单位	西安市阎良区润泽水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区关山街道办叉里村		
检测类别	委托检测（送样）		
样品编号	WBJC20250217-038		
样品量	灭菌袋0.25 L×2、P棕1 L、G棕0.5 L	采样时间	2025.02.17
		交 样 人	张艳娥
检验目的	常规监测	封样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.19
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯（共9项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（送样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（送样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 西安渭北水质检测有限公司 检验检测报告 检验检测报告专用章 签发日期:2025年2月20日		
备注	1.以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担客户信息的准确度、适当性及完整性的责任。 2.本实验室未承担采样，检测结果仅对收到的样品有效。 3.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳		审核：张恒	批准：张红红

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称：末梢水(关山叉里村)

样品编号：WBJC20250217-038

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	台式浊度计 WBJCYQ021	0.5	0.875	1	符合
2	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 WBJCYQ007	0.01	0.04	0.02~0.8	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	台式 pH 计 WBJCYQ066	—	7.54	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	0.40	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-037

样品名称: 末梢水

采样地点: 西安市阎良区新兴街道办新兴小学

委托单位: 西安市阎良区润泽水务有限公司

二〇二五年二月二十日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	末梢水		
委托单位	西安市阎良区润泽水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区新兴街道办新兴小学		
检测类别	委托检测（送样）		
样品编号	WBJC20250217-037		
样品量	灭菌袋0.25 L×2、P棕1 L、G棕0.5 L	采样时间	2025.02.17
		交 样 人	张艳娥
检验目的	常规监测	封样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.19
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯（共9项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（送样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（送样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 西安渭北水质检测有限公司 检验检测报告 检验检测报告专用章 签发日期：2025年2月20日		
备注	1.以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担客户信息的准确度、适当性及完整性的责任。 2.本实验室未承担采样，检测结果仅对收到的样品有效。 3.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳		审核：张小红	批准：张红红

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 末梢水 (新兴小学)

样品编号: WBJC20250217-037

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	台式浊度计 WBJCYQ021	0.5	<0.5	1	符合
2	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 WBJCYQ007	0.01	0.07	0.02~0.8	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	台式 pH 计 WBJCYQ066	—	7.57	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	0.46	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

————— 以 下 空 白 —————



222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-036

样品名称: 末梢水

采样地点: 西安市阎良区新兴街道办孟家村

委托单位: 西安市阎良区润泽水务有限公司



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	末梢水		
委托单位	西安市阎良区润泽水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区新兴街道办孟家村		
检测类别	委托检测（送样）		
样品编号	WBJC20250217-036		
样品量	灭菌袋0.25 L×2、P棕1 L、G棕0.5 L	采样时间	2025.02.17
		交 样 人	张艳娥
检验目的	常规监测	封样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.19
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯（共9项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（送样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（送样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期：2025 年 2 月 20 日		
备注	1.以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担客户信息的准确度、适当性及完整性的责任。 2.本实验室未承担采样，检测结果仅对收到的样品有效。 3.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳		审核：张恒	批准：张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 末梢水 (新兴孟家)

样品编号: WBJC20250217-036

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	台式浊度计 WBJCYQ021	0.5	<0.5	1	符合
2	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 WBJCYQ007	0.01	0.08	0.02~0.8	符合
3	色度 (铂铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	台式 pH 计 WBJCYQ066	—	7.54	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	0.48	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	10	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合



————— 以 下 空 白 —————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-033

样品名称: 末梢水

采样地点: 西安市阎良区关山街道办关山街道

委托单位: 西安市阎良区润泽水务有限公司

二〇二五年二月十八日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	末梢水		
委托单位	西安市阎良区润泽水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区关山街道		
检测类别	委托检测（送样）		
样品编号	WBJC20250217-033		
样品量	灭菌袋0.25 L×2、P白:5 L+1 L+0.25 L、 P棕:1 L×2、G棕:1 L+0.5 L×2+0.25 L	采样时间	2025.02.17
		交 样 人	张艳娥
检验目的	常规监测	封样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、透明、无异味、无浮油	分析日期	2025.02.17-2025.02.28
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	砷、铬（六价）、铅、硒、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、总α放射性、总β放射性、硫化物、硒、二氧化氯等。		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（送样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（送样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期:2025年2月28日		
备注	1. 以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担客户信息的准确度、适当性及完整性的责任。 2. 本实验室未承担采样，检测结果仅对收到的样品有效。 3. 样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳		审核：张恒	批准：张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称：末梢水（关山街道）

样品编号：WBJC20250217-033

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项判定
一、微生物指标							
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	电热恒温培养箱 (WBJCYQ004)	—	未检出	不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	隔水式恒温培养箱 (WBJCYQ005)	—	未检出	不应检出	符合
3	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	电热恒温培养箱 (WBJCYQ012)	—	未检出	100	符合
二、毒理指标							
4	砷 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0010	0.004	0.01	符合
5	铬（六价） (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.004	0.010	0.05	符合
6	硒 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (10.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0004	0.0008	0.01	符合
7	铅 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.0025	<0.0025	0.01	符合
8	汞 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0001	<0.0001	0.001	符合
9	氰化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.002	<0.002	0.05	符合
10	氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.1	0.83	1.0	符合
11	硝酸盐(以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.15	1.93	10	符合
12	溴酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (22.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.0050	未使用	0.01	/
13	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (20.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.020	<0.020	0.7	符合
14	氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (21.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.020	未使用	0.7	/
三、感官性状和一般化学指标							
15	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	—	5	5	15	符合
16	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	台式浊度计 (WBJCYQ021)	0.5	<0.5	1	符合
17	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	—	—	无	无异臭、异 味	符合



序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项判定
18	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	—	—	无	无	符合
19	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	台式 pH 计 WBJCYQ066	—	7.64	6.5~8.5	符合
20	铝 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.3)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.01	<0.01	0.2	符合
21	铁 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.3	<0.3	0.3	符合
22	锰 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.1	<0.1	0.1	符合
23	铜 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.2	<0.2	1.0	符合
24	锌 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.05	<0.05	1.0	符合
25	氯化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.15	68.1	250	符合
26	硫酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.75	122	250	符合
27	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	电子天平 (WBJCYQ014)	—	604	1000	符合
28	总硬度(以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	具塞滴定管 (WBJCYQ036)	1.0	296	450	符合
29	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色具塞滴定管 (WBJCYQ037)	0.05	0.43	3	符合
30	氨(以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.02	0.02	0.5	符合
31	硫化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (9.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.02	<0.02	0.02	符合
四、放射性指标							
32	总α放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	双通道低本底αβ测量 仪(WBJCYQ025)	0.016	0.09	0.5	符合
33	总β放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	双通道低本底αβ测量 仪(WBJCYQ025)	0.028	0.09	1	符合
五、消毒剂指标							
34	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.1)	—	0.005	未使用	0.05~2	/
35	总氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (5.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.01	未使用	0.05~3	/
36	臭氧(O ₃) (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (9.3)	臭氧测定仪 (WBJCYQ030)	0.01	未使用	0.02~0.3	/



序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项判定
37	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 (WBJCYQ007)	0.02	0.12	0.02~0.8	符合

—————以下空白—————

